

监 理 通 知 单

工程名称:2021 周村老旧小区改造项目

编号: 001

致: 山东淄城建设工程有限公司

事由: 管沟回填质量问题

内容: 你单位施工的土产小区污水管沟回填,一次性回填到顶,达不到设计需求,要求你单位,挖出后,重新分层回填压实。

现要求你单位对管沟施工处理,处理完工后,报我单位复验,验收合格再进行下道工序施工。

项目监理机构 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字): 褚立

施工单位签收: 王松松

抄报建设单位:

2021 年 5 月 22 日