

监 理 通 知 单

工程名称:2021 周村老旧小区改造项目

编号: 003

致: 山东淄城建设工程有限公司

事由: 检查井质量问题

内容: 你单位施工的土产小区雨污水工程中,检查井抹灰达不到设计要求.

现要求你单位停止施工,把检查井里外抹灰后,报我单位验收,验收合格后,再进行下一道工序施工

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字): 褚杰

施工单位签收: 王松

抄报建设单位:

2021 年 6 月 19 日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份