


周村区教体局安全检查表

单位名称	青年路小学		检查日期	2020.8.7
检查 类型、范围	食堂			
检查组成员	检查组负责人： 参加人员：李元海 李训海			
安全隐患 内 容	1. 灭火器过期(部分) 2. 招牌不规范 3. 水池应设置安全警示 4. 燃气管道不符合要求			
整改措施				
整改时限	1周	整 改 负责人	王坤	
单位负责人签 字				
备 注				


青年路幼儿园整改报告

根据周村区教体局检查组提出的问题，整改如下：


1.灭火器过期的已将灭火器进行更换。




2.食品及时留样。



3.水池已落实色标管理。



4.燃气管道已换为金属管。



周村区教体局安全隐患复查表

单位名称	青年路小学		复查日期	2020.8.17
复查 类型、范围	食堂			
检查组成员	检查组负责人： 参加人员：郭庆良 姜明涛			
安全隐患 整改情况	问题已整改			
完成时间	2020.8.15	整 改 负责人	王峰	
单位负责人 签 字				
备 注				

附：整改报告（带整改好后图片）

周村区教体局安全检查表

单位名称	基华幼儿园		检查日期	2020.8.21
检查 类型、范围	全园安全			
检查组成员	检查组负责人： 参加人员：郭方海 杨长印			
安全隐患 内 容	保安着装不规范			
整改措施				
整改时限	立即整改	整 改 负责人	何 伟	
单位负责人签 字				
备 注				