

淄博市周村区水利局文件

周水字〔2020〕99号

签发人:艾书波

关于对周村区第十八届人民代表大会 第四次会议第48号代表建议、批评和意见 的答复

吴学迅代表:

您提的《关于群众反映急需解决的问题(问题四)》收悉,现答复如下:

首先感谢您对我区城市供水工作的关注和关心。

您调研反映的是周村城区东南部自来水供水不足,经常停水断水,住户居民反映强烈问题。针对这个问题,区水利局联合淄博瀚海水业股份有限公司对该区域供水情况进行了现场调查。经调查,该区域反映供水问题的是胜利广场路以北、周隆路以南、东南路以西党校附近居民,主要原因是该片区(一直未在淄博瀚海水业股份有限公司开户和缴纳配套费)与胜利社区(胜利花园)共用东南路上一条DN100供水管道,且在该供水管道末端,随着胜利花园用水量增加,

导致该片区经常出现供水压力不足的问题。解决思路：一是将东南路上米山路至胜利社区水表段 DN100 供水管道更换为 DN200 管道，提高供水能力；二是协调该片区居民缴纳配套费，由淄博瀚海水业股份有限公司单独铺设供水管道，彻底解决该片区供水问题。

针对您反映的米山路 DN200 自来水供水管道太细，供水能力不足的问题，区水利局与淄博瀚海水业股份有限公司召开现场会，专题进行了调查分析。解决思路：1、原先向催化剂供水是由米山路 DN200 供水支管道开口的，改由体育场路上的 DN500 供水主管道上开口，相对增加了米山路 DN200 管道供水能力，现已改造完成；2、近期将沿米河路铺设一条周隆路至米山路 DN300 供水管道，使周隆路和米山路供水管道串起来，增加米山路 DN200 供水管道供水能力；3、加快实施周村区客水北水南调工程，争取明年将黄河水沿周隆路由东向西加压注入城区供水管网，城区特别是地势较高的城区南部的供水能力和压力不足问题将得到彻底解决。

再次感谢您对我区城市供水工作的关注和关心。



联系单位及电话：区水利局，6195162

抄送：区人大常委会人事代表工作委员会、区政府办公室