

# 淄博市周村区水利局文件

周水字〔2025〕40号

签发人：景光星

(A类)

## 对区第十九届人大第四次会议第28号 代表建议的答复

桑忠俊、唐新博代表：

您提的《关于北门街沿线小区供水水压改造的建议》收悉，现答复如下：

首先感谢您对我区供水工作的关注和关心。

北门街沿线供水管道老旧严重，特别是2023年冬天极寒天气导致管道多处破裂，致使两侧小区水压较低，2024年对漏损严重的北门街北段的老旧管线进行了更新。去年以来，顺河苑、灯塔时代新城、郑家馨园等高层小区入住率逐步增多，且均为二次加压供水，青年路供水管道不能满足高峰期用水要求，影响了北门街沿线小区居民正常生活。为此，水利局、瀚海水业采取以下措施保障供水：

一、目前正在采取的措施：从新建路供水管道开口，沿北门街向北至水胶场街，连接现有供水管道，增加青年路沿

线供水量，从而缓解北门街沿线朝阳、北门里、新北、樱桃园等小区供水水压问题。经协调，古商城北区的管道铺设已完成，水胶厂街道路开挖等手续正在办理，预计9月底管道连接通水。

二、近期计划采取措施：铺设新建路（正阳路-西外环）供水管道，通过周村配水厂向西供水，增加城区供水量。工程能辐射新建路沿线，以及城区东部、南部、西部区域供水。项目正在争取专项债、银行贷款，资金落实后立即实施。

三、远期计划采取措施：水利局规划实施周村城区供水设施更新改造工程。工程投资3.23亿元，按照“先急后缓”的原则，逐步改造城区内供水主干管，以及破损严重、维修频繁的供水支管，打通断头管网，形成环形供水管网，并对现有供水厂站进行更新、改造。目前，项目已完成立项，正申请长期国债，计划2027年底完成。工程完成后，城区供水保障能力将得到显著提升。

再次感谢您对我区供水工作的关注和关心，希望您以后多提宝贵意见。

  
周村区水利局  
2025年9月5日

联系单位：水利局，联系人：魏国栋，联系电话：6195162

可以公开

抄送：区人大常委会人事代表工作委员会、区政府办公室