

正本

淄博市周村区疾病预防控制中心

检验检测报告书

周疾检字2021SZ0013号

样品名称：生产用水

委托单位：周村区卫生健康监督执法大队



淄博市周村区疾病预防控制中心 检验检测报告书首页

周疾检字2021SZ0013号

共2页, 第1页

样品名称	生产用水	样品编号	2021SZ0013	
检验目的	委托检测	样品数量	1份	
规格型号	5L/塑料桶; 1000ml/玻璃瓶 500ml/无因玻璃瓶	包装形式	塑料桶、玻璃瓶	
生产日期	/	商 标	/	
样品批号	/	样品状态	液体	
生产单位	/	收样日期	2021-06-30	
委托单位	周村区卫生健康监督执法大队	受检单位	淄博耀琳通风设备有限公司餐具消毒分公司	
单位地址	周村区正阳路中段	单位地址	周村城北路街道义和村106号	
联系方式	//	联系方式	//	
检 测 项 目	pH、臭和味、氟化物、挥发酚类、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、氯化物、耐热大肠菌群、溶解性总固体、肉眼可见物、色度、硝酸盐氮、总大肠菌群、总硬度, 共15项。			
	以下空白			
检 测 及 评 价 依 据	GB5749-2006 生活饮用水卫生标准 GB/T5750.12-2006 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T5750.5-2006 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标			
	以下空白			
主 要 检 测 仪 器	仪器名称	仪器型号	仪器编号	
	浊度仪	AQ2010	ZCCDC10	
	离子色谱仪	ICS-600	ZCCDC42	
	洁净工作台	SW-CJ-1FD	ZCCDC46	
	离子计	PXSJ-226	ZCCDC52	
	隔水式恒温培养箱	GHP-9160	ZCCDC64	
	电子天平	SQP	ZCCDC75	
解 释 与 说 明	本样品所检项目全部符合GB5749-2006 生活饮用水卫生标准。			
	以下空白			
备注	/			



编制: *李艳红*

审核: *郭丽娟*

签发: *李延瑞*

淄博市周村区疾病预防控制中心 检验检测报告书

周疾控字2021SZ0013号

共2页，第2页

样品标识	检测项目	计量单位	标准限值	检测结果
1、生产用水	色度	度	≤15	<5
1、生产用水	浑浊度	NTU	≤1	0.5
1、生产用水	臭和味		无异臭、异味	无异臭、异味
1、生产用水	肉眼可见物		无	无
1、生产用水	pH		6.5~8.5	7.95
1、生产用水	总硬度	mg/L	≤450	260.2
1、生产用水	挥发酚类	mg/L	≤0.002	<0.002
1、生产用水	溶解性总固体	mg/L	≤1000	578
1、生产用水	硝酸盐氮	(以N计), mg/L	≤10	3.17
1、生产用水	硫酸盐	mg/L	≤250	171.5
1、生产用水	氯化物	mg/L	≤250	111.0
1、生产用水	氟化物	mg/L	≤1.0	0.52
1、生产用水	菌落总数	CFU/mL	≤100	0
1、生产用水	总大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	未检出
1、生产用水	耐热大肠菌群	MPN/100ml	不得检出	/

以下空白

检验检测报告说明

- 1、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起15日内向本中心提出。
- 2、委托检测，系委托者自带检品送检，本中心不对检品来源负责。检测结果，仅对送检检品负责，不得做鉴定，评优，审批及商品宣传用。
- 3、监督检测，系按有关法规进行的监督性检测。
- 4、鉴定检测，系对新产品，新工艺，新资源的卫生质量检测。
- 5、本报告书改动无效，复制件无效。
- 6、未加盖资质认定标志的报告对社会不具有证明作用。

通讯地址：淄博市周村区东门路328号

电 话：(0533)6181904

传 真：(0533)6182628

邮 编：255300