

# 淄博市周村区消防救援大队

## 9 月份消防监督检查结果

序号	被检查单位名称	检查时间	检查结果	存在火灾隐患/ 消防违法行为
1	山东多星电器有限公司	2020年9月2日	合格	
2	中国石化销售有限公司山东淄博第九加油站	2020年9月4日	合格	
3	金堆城铝业光明（山东）股份有限公司	2020年9月8日	合格	
4	山东方达电子商务有限公司	2020年9月8日	合格	
5	淄博周村建民气体销售有限公司	2020年9月8日	合格	
6	山东新景表业有限公司	2020年9月10日	合格	
7	山东玉兔食品股份有限公司	2020年9月10日	合格	
8	淄博宝达汽配物流有限责任公司	2020年9月10日	合格	
9	淄博澳迪森母婴用品股份有限公司	2020年9月15日	合格	
10	中国石化销售股份有限公司山东淄博第三十一加油站	2020年9月15日	合格	
11	周村唐庄酒店	2020年9月16日	合格	
12	淄博恒源纺织有限公司	2020年9月16日	合格	
13	淄博弘安酒店管理 有限公司	2020年9月17日	合格	

14	山东轻工业职业学院	2020年9月17日	合格	
15	中国移动通信淄博市周村区分公司丝绸路营业厅	2020年9月17日	合格	
16	山东伟明物业管理有限公司 淄博分公司	2020年9月18日	合格	
17	淄博市周村区领世郡幼儿园	2020年9月21日	合格	
18	周村盛禧斋大酒店	2020年9月21日	合格	
19	中国银行股份有限公司淄博周村支行	2020年9月22日	合格	
20	山东三金玻璃机械有限公司	2020年9月22日	合格	
21	齐商银行股份有限公司周村支行	2020年9月23日	合格	
22	淄博市周村职业中等专业学校	2020年9月23日	合格	
23	淄博火烈鸟万佳网络文化有限公司	2020年9月25日	合格	
24	淄博祥源纺织有限公司	2020年09月22日	责令限期整改	1、水箱水位不足设置不符合标准。2、6层部分消火栓箱破损。3、餐厅操作间未进行防火分隔并使用液化石油气罐；4、二期缺少安全出口。5、消防控制室值守人员脱岗（已当场整改）
25	淄博逸弛汽车销售服务有限公司	2020年09月22日	当场处罚	消防控制室值守人员脱岗。
26	淄博市周村金星沙发材料加工厂	2020年09月22日	立案处罚	1、杂物占用疏散通道（已当场整改）；2、未设置室内消火栓；3、疏散指示标志设置不符合要求。4、部分电器线路未穿管保护。5、东北角仓库顶棚使用泡沫夹芯

				板搭建。
27	淄博家家悦超市有限公司周村店	2020年09月10日	责令整改	超市内疏散通道堆放杂物（已当场整改）。
28	山东金璞新材料有限公司	2020年09月02日	责令整改	杂物占用疏散通道（已当场整改）。
29	周村惠客宾馆	2020年09月07日	责令整改	9层杂物占用疏散通道（已当场整改）。
30	淄博市周村区妇幼保健计划生育服务中心	2020年09月01日	责令整改	杂物占用安全出口（已当场整改）。
31	淄博齐悦国际大饭店有限公司	2020年09月09日	责令整改	安全出口前堆放杂物（已当场整改）。
32	中国石化销售有限公司山东淄博第十八加油站	2020年09月08日	不检查(关门)	该加油站已拆除，不再营业。
33	淄博玉宇住宿有限公司	2020年09月08日	不检查(关门)	该宾馆破产房产已经归公。
34	淄博市周村新时代网吧	2020年09月24日	不检查(关门)	已停止营业。
35	淄博市张店区三同教育培训中心	2020年09月16日	不检查(关门)	经电话联系，该单位已退租停业。
36	淄博华润涂料科技有限公司	2020年09月04日	不检查(歇业)	该单位投资方撤资，暂停开工生产。