

淄博市周村区水利局文件

周水字〔2024〕34号

签发人：崔可

(A类)

对区政协十四届三次会议第 143071 号提案 的答复

陈娟委员：

您提的关于城区部分小区自备井供水改造为自来水管网问题的建议的提案收悉，现答复如下：

周村城区还有 9 个城中村及小区未接入城市自来水，未接入主要原因：一是供水配套费筹集难度大；二是部分小区内部管道老化，承压能力有限，接入自来水漏损较大；三是城区供水主管道供水能力不能满足部分小区供水需求。

为此，水利局立足部门职责，积极摸底调查，掌握了城区未接入自来水小区基本情况，并根据小区需水量规划铺设供水主管道。

实施周村城区供水设施更新改造工程。工程投资 3.23 亿元，按照“先急后缓”的原则，逐步改造城区内供水主干管，以及破损严重、

维修频繁的供水支管，打通断头管网，形成环形供水管网，并对现有供水厂站进行更新、改造。目前，项目已完成立项，正申请长期国债，计划 2027 年底完成。

同时，按照现有政策规定，对小区供水配套费进行梳理，积极动员街道社区筹集用户供水配套费，并充分利用现有开发商缴纳的配套费，提前谋划，统筹考虑周边小区用水量，避免重复铺设管道造成浪费。目前，万城花开小区提出配套供水申请，我局已责成设计单位考虑后期和平花园及书香苑用水需求，供水主管道施工正在招标阶段，工程完成后，将为后期和平花园及书香苑接入城区自来水提供很大的便利。



联系人：魏国栋

联系电话：6195162

抄送：区委办公室（区政府办公室）、区政协提案工作室

周村区水利局

2024年9月4日印发